

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ57.В.03563

(номер сертификата соответствия)

ТР 0658491

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(полное наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «УЛТАН» (ООО «УЛТАН»).
Адрес: 620085, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Братская, дом 27, корпус 3, квартира 82.
ОГРН: 1056603205317. Телефон +73432685969, факс +73432957013, адрес электронной почты: office@ultan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(полное наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «УЛТАН» (ООО «УЛТАН»).
Адрес: 624286, Россия, Свердловская область, город Асбест, рабочий поселок Малышева, промышленная зона № 4, здание № 2, литер № 1, ОГРН: 1056603205317. Телефон +73432685969, факс +73432957013.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(полное наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон (499)730-69-81, (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru, ОГРН: 1107746088548. Аккредитован рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Состав огнезащитный (биоопирен) марки «Огнезащита Ултан», для древесины, плотностью от 1,150 до 1,175 г/см³, выпускаемый по ТУ 2499-003-78576072-2016 «Биоопирен (агнипирен-антисептик) «Огнезащита Ултан». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование закона/технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) производится сертификация)

53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Обеспечивает I (первую) группу огнезащитной эффективности при расходе не менее 300 г/м² (без учета потерь). Устойчив к старению.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ и ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), глава 19, статья 81, пп. 1, 4, глава 30, статья 136, глава 14, статья 52, пп. 5, 6, статья 58, п. 1, статья 150, глава 33, пункт «выполнение» требований ГОСТ Р

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(полное наименование и место нахождения испытательного центра)

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0040/01-2017 от 27.01.2017 г., № ПИПБ0041/01-2017 от 27.01.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.ИФ93.К00478 от 07.04.2015 г. до 07.04.2018 г., выдан ОС ООО «ЭКОСЕРТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИФ93.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2017 по 13.02.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

С.А. Мальных